



EFCO Befestigungstechnik AG
Grabenstrasse 1
8606 Nänikon

Kundennr.
5474

Ihr Zeichen
Thomas Doppelbauer

Unser Zeichen
Peter Wylene

Datum
24.11.2022

Bewilligung

Nummer: **22.0844**
gültig bis: **23.11.2023**

Kennzeichnung:  EZ 1

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **19-BS-0194** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Rücklaufkabelrollen**

Handelsmarken: **EFCO**
Schmid + Mägert AG
Stäubli

Typenbezeichnung **Nein**

D 78106 250 V~ 10 A L+N+PE
Stecker CH-Typ T12
Ohne Kupplung
1000 W (ganz aufgerollt)
2300 W (ganz abgerollt)
geprüft mit wieder-an-schliessbarem Kabel:
S05QQ-F 3G 1.00mm² 10m [Brugg Kabel/PURWIL]
[Schmid + Mägert]





Bewilligung Nummer: **22.0844**

Typenbezeichnung Nenndaten

D 81163 250 V~ 10 A L+N+PE
Ohne Stecker
Kupplung CH-Typ 13
1000 W (ganz aufgerollt)
2300 W (ganz abgerollt)
geprüft mit wieder-an-schliessbarem Kabel:
S1QQ-F 3G 1.50mm² 7m [Brugg Kabel/PURWIL]
[EFCO]

D 81164 250 V~ 10 A L+N+PE
Stecker CH-Typ 12
Kupplung CH-Typ 13
1000 W (ganz aufgerollt)
2300 W (ganz abgerollt)
geprüft mit wieder-an-schliessbarem Kabel:
S05QQ-F 3G 1.00mm² 10m [Brugg Kabel/PURWIL]
[EFCO]

D 81165 250 V~ 10 A L+N+PE
Ohne Stecker
Ohne Kupplung
1000 W (ganz aufgerollt)
2300 W (ganz abgerollt)
geprüft mit wieder-an-schliessbarem Kabel:
S05BQ-F 3G 1.00mm² 10m [Brugg Kabel/PURWIL]
[EFCO]

D 81208 250 V~ 10 A L+N+PE
ohne Stecker
Kupplung Gerätestecker C15A
1000 W (ganz aufgerollt)
2300 W (ganz abgerollt)
IP54 (mit Stecker / Kupplung IP44)
geprüft mit wieder-an-schliessbarem Kabel:
S1QQ-F 3G 1.50mm² 8m [Brugg Kabel/PURWIL]
[Stäuble]

Schutzklasse: I

Schutzgrad: IP54 (Stecker / Kupplung IP44)

Grundlagen: Zertifikat / Eurofins / IK-4359 / 17.12.2018
Prüfbericht / Eurofins / 18-IK-0175.S01 / 13.12.2018

Bemerkung: Abverkaufsbewilligung, eine weitere Verlängerung dieser Bewilligung ist nicht mehr möglich





Bewilligung

Nummer: **22.0844**

Prüfnormen: EN 61242:97+A1:08+A2:16

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Peter Fluri
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

